



Схема подключения извещателей к ППКОП

**Примечания.**

- Номинал оконечных резисторов  $R_{ок}$  выбирается в соответствии с описанием ППКОП.
- Максимальное количество извещателей Рапид 3, подключаемых к одному ШС, рассчитывается из допустимого для дежурного режима ППКОП тока шлейфа сигнализации и потребляемого извещателем максимального тока – 70 мкА. При этом задержка постановки ШС на охрану должна быть не менее времени технической готовности извещателя (не менее 40 с).